

پروتکل بازرسی آسانسور در شرایط شیوع ویروس کرونا

۱ دامنه کاربرد

این پروتکل برای بازرسی از کلیه آسانسور های منصوبه در ساختمان های مسکونی و عمومی بجز بیمارستان ها ، درمانگاه ها ، و سایر مراکز خدمات درمانی که ساختمان های ویژه و با شرایط خاص محسوب گردند کاربرد دارد. بازرسی از آسانسور های منصوبه در این ساختمان های ویژه در صورت توافق طرفین و پیشنهاد پروتکل های خاص از طرف بیمارستان ، مرکز درمانی و ... امکان پذیر خواهد بود.

۲ شرایط و ضوابط

۲-۱ شرکت عرضه کننده آسانسور می بایست فرم تعهد بازرسی در شرایط کرونا را توسط نماینده دارای امضای رسمی مهر و امضا نموده و همراه سایر مدارک تحویل شرکت بازرسی نماید.

۲-۲ صرفاً حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت آسانسوری در محل بازرسی برای همراهی بازرس در فرآیند بازرسی مجاز است.

۲-۳ بازرس و نماینده شرکت آسانسوری هر دو در زمان بازرسی می بایست ماسک داشته باشند و در کل زمان بازرسی نباید ماسک از روی دهان و بینی برداشته شود.

۲-۴ قبل از بازرسی شرکت آسانسوری موظف است از عملکرد کامل و صحیح جعبه رویزیون روی کابین اطمینان حاصل نماید و قبل از بازرسی حتما چند مرتبه عملکرد آن بررسی گردد.

۲-۵ در کل فرآیند بازرسی فاصله حداقل ۱,۵ متری می بایست توسط طرفین رعایت گردد.

۲-۶ بازرسی موارد داخل کابین و بررسی موارد در مرحله حرکت بین تمام طبقات از داخل کابین توسط حضور بازرس در کابین به تنهایی انجام می گردد و حضور نماینده شرکت آسانسوری در داخل کابین همراه بازرس مجاز نیست.

۲-۷ بازرسی داخل چاه آسانسور و حرکت با سرعت رویزیون در داخل چاه از روی سقف کابین توسط بازرس به تنهایی انجام می گردد و حضور نماینده شرکت آسانسوری در کنار بازرس در این مرحله مجاز نیست.

یادآوری ۱ : با توجه به عدم حضور نماینده شرکت آسانسوری در کنار بازرس روی سقف کابین بررسی صحت و عملکرد قفل ها از هر طبقه به صورت مجزا توسط بازرس انجام می گردد.

یادآوری ۲: در زمانی که بازرسی روی سقف کابین حضور دارد نماینده می بایست در موتورخانه حضور داشته باشد و آماده انجام عملیات نجات اضطراری باشد مسئولیت این موضوع به عهده شرکت آسانسوری و نماینده آن در محل بازرسی می باشد.

۸-۲ در سایر مراحل بازرسی طرفین می بایست حداقل فاصله ۱,۵ متری را رعایت و از هرگونه شوخی و رفتار غیر عادی که بر پایه جدی نگرفتن شرایط انتقال ویروس است خودداری نمایند.

بدیهی است در صورت نقض هریک از شرایط و ضوابط مذکور بازرسی متوقف و گزارش آن به صورت مکتوب به مدیرعامل شرکت بازرسی و پس از آن به سازمان های دولتی بالا دستی مسئول ارسال خواهد شد.